

お客様 各位

2012年 7月
ニッタン株式会社

【重要なお知らせ】

電気式容器弁開放器の不具合 国内物件無償交換完了のお知らせ

平素はニッタン製品をご使用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊社製ガス系消火設備に使用しております電気式容器弁開放器の一部に不具合の有ることが判明し、2010年8月23日付け【重要なお知らせ】にて製品の無償交換・回収を進めてまいりました。

国内物件につきましては、おかげさまをもちまして2012年6月7日で全物件の交換・回収が完了いたしましたのでお知らせいたします。

お客様ならびに関係者様のご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございました。
本製品の交換・回収中の不具合発生もなく、問題なく対応できましたことを心から感謝申し上げます。

なお、海外出荷分につきましては引き続き交換・回収を進めていることとお知らせするとともに、関係者様には引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

参考に海外出荷分該当製品と問い合わせ窓口を以下に示します。

1. 該当製品

- ・製品名 : 電気式容器弁開放器
- ・型式記号 : GNC-1シリーズ/GNC-4
- ・出荷時期 : 2006年11月から2010年8月まで

2. 本件に関するお問い合わせ窓口

ニッタン(株) 品質保証室

TEL 03-3468-1117

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末・年始を除きます。)