

2017年6月吉日

お客様各位

ニッタン株式会社

## 大宏製コネクター使用製品の補修用性能部品保有期限一部終了のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜りまして心より御礼申し上げます。

この度、弊社製品の大宏製コネクター使用製品の補修用性能部品につきまして、一部部品の調達が困難となった事から、今後は部品交換に変えて故障現品の修理対応に変更させて頂く事となりましたのでお知らせ致します。

当該製品をご使用のお客様にはご不便、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 1. 対象製品

- ・製品名 : P型1級受信機
- ・製品記号 : 1PF3
- ・製造年 : 1997年～2004年
- ・検定型式番号 : 受第9～101号、受第9～108号

- ・製品名 : GP型1級受信機
- ・製品記号 : 1GPJ1
- ・製造年 : 1997年～2004年
- ・検定型式番号 : 受第9～109号

- ・製品名 : P型2級受信機
- ・製品記号 : 2PF2
- ・製造年 : 1997年～2004年
- ・検定型式番号 : 受第9～112号

- ・製品名 : G型受信機
- ・製品記号 : PGG
- ・製造年 : 1997年～2004年
- ・検定型式番号 : 受第63～22号

- ・製品名 : 連動制御器
- ・製品記号 : NSS-80UT
- ・製造年 : 1997年～2004年
- ・自主評定番号 : A01-01-165

- ・製品名 : 連動制御器
- ・製品記号 : NSS-80WS
- ・製造年 : 1997年～2004年
- ・自主評定番号 : A01-01-127

2. 対応変更時期

2017年6月

3. 故障時の対応方法

故障現品の修理対応

4. 問合せ先

弊社営業担当までご連絡ください。

以上