

資格者による点検・検査一覧

2015/6/18

防火対象物の区分		点検の種類及び資格		消防用設備等の点検			防火設備検査※2							
項	特定防火対象物	防火対象物の種類	消防設備士・消防設備点検資格者			1、2級建築士・防火設備検査員								
			延べ床面積	点検期間	点検結果・報告期間	地階に当該用途	2階当該用途面積	3階以上に当該用途	当該用途延べ床面積	検査・報告期間				
			消防長等の指定	防火対象物	特定1階段等※1	機器点検	総合点検		m ² 以上		m ² 以上			
(1)	イ	○		劇場、映画館、演芸場、観覧場					○	全て※3	○	200		
	ロ	○		公会堂、集会場					○	—	○	200		
(2)	イ	○		キャバレー、カフェー、ナイトクラブ	1000	全て		1年	○	500	○	3000		
	ロ	○	遊技場、ダンスホール											
	ハ	○	性風俗関連特殊営業店舗											
	ニ	○	カラオケボックス、漫画喫茶、ネットカフェ、個室ビデオ											
(3)	イ	○		待合、料理店									1年	
	ロ	○	飲食店											
(4)		○		百貨店、マーケット、物品販売店舗、展示場										
(5)	イ	○		旅館、ホテル、宿泊所	有	1000		3年	○	300	○	—		
	ロ	○	寄宿舎、下宿、共同住宅	○※4					300※4	○※4	—			
(6)	イ	○		病院、診療所、助産所	1000	全て		1年	○	300	○	—		
	ロ	○	特別養護老人ホーム、認知症GH等	○※4					300※4	○※4	—			
	ハ	○	老人ホーム、デイケアセンター等											
	ニ	○	幼稚園、特別支援学校等											
(7)		○		小学校、中学校、高等学校、大学等	有	1000		3年						
(8)		○		図書館、博物館、美術館					—	—	○	2000		
(9)	イ	○		公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場	有	1000	全て	6ヶ月 1年 1年	○	500	○	3000	1年	
	ロ	○	イ以外の公衆浴場											
(10)		○		車両の停車場、船舶・航空機の発着場										
(11)		○		神社、寺院、教会										
(12)	イ	○		工場、作業場	有	1000		3年						
	ロ	○	映画スタジオ、テレビスタジオ											
(13)	イ	○		自動車車庫、駐車場	有	1000		3年						
	ロ	○	飛行機・回転翼航空機の格納庫											
(14)		○		倉庫										
(15)		○		前各号に該当しない事業場(事務所等、除く下記用途)										
		○		体育館(学校に附属しないもの)・ホーリング場 スキースケート場・水泳場・スポーツ練習場					—	—	○	2000	1年	
(16)	イ	○		複合用途防火対象物(特定防火対象物を含む)	有	1000	全て	1年	用途毎に判断					
	ロ	○		イ以外の複合防火対象物	有	1000		3年						
(16)の2		○		地下街	有	1000		1年						
(16)の3		○		準地下街	有	1000		1年						
(17)		○		重要文化財	有	1000		3年						
(18)		○		延長50メートル以上のアーケード	有	1000		3年						

※1 特定1階段等防火対象物：特定部分が地階又は3階以上にあり、地上に直通する屋内階段が1以下のもの
 ※2 防火設備検査は特定行政庁の指定により用途の追加、位置及び規模が強化されることがあるので、必ず市町村の規制を確認すること
 ※3 観覧場は除く
 ※4 高齢者・障害者等の就寝施設に限る(下宿は全て対象)

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。
 このカタログの内容は2015年7月現在のものです。
ニッタン、NITTAN はニッタン株式会社の登録商標です。

お問い合わせはこちらまで



ニッタン株式会社

〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5
 TEL 03-5333-8601(代表)

<http://www.nittan.com/>

