

お客様 各位

2013年 7月

ニッタン株式会社

パッケージタイプ消火設備 電源装置不具合と

無償交換のお知らせ

平素から、弊社製品のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。

この度、お客様建物内消火設備に設置して頂いております弊社パッケージタイプ消火設備（以下パッケージ）におきまして、電源装置の不具合が発生致しました。

パッケージに内蔵しております電源装置からの供給電圧が低下し、パッケージが正常に動作しなくなる可能性があります。

つきましては、下記の製品をご使用のお客様には、弊社より連絡を申し上げ、無償にて内蔵しております電源装置を交換させていただきます。ご使用中のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを謹んでお詫び申し上げます。何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【該当製品】

製品名：ハロン1301パッケージ、FK-5-1-12パッケージ

窒素パッケージ、HFC-23パッケージ、HFC-227eaパッケージ

型式記号：NP-H/NP-K/NP-N/NP-F/NP-E/NP-ET

製造期間：2012年5月～2013年4月

対象台数：47台（海外出荷分含む）

納入させて頂いたお客様は全て把握しておりますので弊社よりご連絡申し上げます。

本件に関するお問い合わせ窓口

ニッタン株式会社 技術生産本部品質保証室

TEL 03-5333-7072

受付時間 9:30～17:00

（土・日・祝日・年末・年始などを除く平日）